15a magazyn części płytki lastryko

Thp. podz.=390

Thp. zetrw.=420

Thp. podz.=409

Thp. podz.=430

20 x 3.4

linia kalenicy

DN 100

"7" HP52
Z-52-20

DN 50

podciąg 88x75cm

podciąg 30x50cm

Zebro żelbetowe 27x28cm

Zebro żelbetowe 20x25cm

hk = 124 cm

"8" HP52
Z-52-20

DN 65

"10" HP52
Z-52-20

42 CARAŻ m² BETON

"9" HP52
Z-52-20

DN 100

PS

ZZ

min.0.8m

min.1.0m

14 magazyn m² gres

13 magazyn m² gres

12 magazyn m² gres

11 magazyn m² gres

10 magazyn m² gres

9 magazyn m² gres

8 magazyn m² gres

50 x 8.3
32 x 5.4
40 x 6.7

"2" HP52
Z-52-20-G6

DN 65

4 pom. socjalne m² gres

5 pom. biurowe m² gres

6 pom. biurowe m² gres

nadwietla

Thzal. = 351 cm

Thzal. = 328 cm

Thzal. = 308 cm

Thzal. = 355 cm

Th = 86 cm

Th = 35 cm

połączyć z istn. przewodami zasilającymi umywalkę i natrysk

3 stacja diagnostyczna m² gres

2 stacja diagnostyczna m² gres

połączyć z istn. przewodami zasilającymi złączkę do węża i umywalkę

połączyć z istn. przewodem zasilającym złączkę do węża

4.5 węzeł c.o. m² gres

zabudowa G-K

przewód prowadzony nad podłogą, pod tablicą elektryczną, obudowa płytami G-K

1.5m

z/ do węża C.C.W.

ściana azarowa HH2.25m

W1

W2

wymiana zasuwy - zamontować zasuwę domową, kołnierzową, z miękkim uszczelnieniem klina, DN100, zabudowa + skrzynka uliczna

W2 - Proj. trójnik MMA 100/100

blok oporowy wg BN-81/9192-05

wymiana instalacji wodociągowej na zewnątrz budynku, DN100, żeliwo sferoidalne, Lc=14.6m

istniejący przewód wodociągowy, DN100

LEGENDA:

- przewody instalacji wodociągowej na zewnątrz budynku, z rur żeliwnych, sferoidalnych,
- przewody instalacji wodociągowej z rur stalowych, oc., ze szwem
- przewody instalacji wody zimnej na cele socjalno - bytowe, z rur z PP PN20
- przewody instalacji hydrantowej, z rur stalowych, oc., ze szwem
- przewody instalacji wody ciepłej, z rur z PP PN20 Stabi
- przewody instalacji cyrkulacji, z rur z PP PN20 Stabi
- przy przejściu przewodów przez przegrody stanowiące granice stref p.poż. należy stosować zabezpieczenia p.poż. klasy danej przegrody; opis stref p.poż. i pomieszczeń wydzielonch pożarowo wg Warunków ochrony p.poż. zawartej w opracowaniu branży architektoniczno - budowlanej

HP52 - hydrant wewnętrzny z wężem płaskoskładanym, o nominalnej średnicy węża 52mm i długości 20m, w szafce zawieszanej, dla hydrantów oznaczonych nr 2, 3, 4, 5, 6 - stosować szafki z miejscem na gaśnicę pod koszem;

ZZ+HA - zawór ze złączką do węża, z zaworem antyskażeniowym kl. HA

×× PS - punkt stały

TYP A - rodzaj mocowania (wg detalu, załącznik nr 4)

- armatura na wlocie wody wg legendy na rys. Rozwinięcie instalacji wodociągowych

Orientacja :

CZ.1

CZ.2

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO
NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE

Branża: SANITARNA

Inwestor: Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Lokalizacja: UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1,OBRĘB 1-03-02

Generalny Projektant: MPROJEKT Polska Sp. z o. o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projektant: upr. w zakresie inst. sanit.	inż. Jarosław Chmiel MAZ/0428/PWOS/12	
Sprawdzający: upr. w zakresie inst. sanit.	mgr inż. Edyta Langner MAZ/0184/POOS/06	

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - CZ.1
- INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Data: 10.12.2018r.	Skala: 1:100	Faza: PW	Rys. nr:	W01